


DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

Název zadavatele: **Bílovecká nemocnice, a.s.**
Adresa: 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec
Zastoupený: Ing. Kamil Mašík a MUDr. Dagmar Palasová
IČ: 26865858
DIČ: CZ26865858

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona **„MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, A.S.“**, uveřejněné v informačním systému (Věstníku veřejných zakázek) pod evidenčním číslem VZ 513200.



název projektu: **„MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, a.s.“**

Podpořeno z programu švýcarsko – české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union
Registrační číslo sub-projektu: CH.10/1/007

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1:

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o poskytnutí níže uvedených dodatečných informací na veřejnou zakázku „MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, A.S.“:

V části Úpravy 2.NP-4.NP EL Položky (silnoproud) se nachází díl M 21-2 RMS 3.2 a rozvaděč RMS 4.2

Dotaz: Mají být tyto rozvaděče dva? Pokud ano, tak položky jsou jen pro jeden rozvaděč.

Opraví zadavatel položky rozpočtu?

Dotaz: V předchozím zrušeném zadání byla v rekapitulaci Elektroinstalace položka demontáže jak pro část Úpravy 2.-4.NP, tak pro část Rehabilitace obj. B, je eliminace demontáží elektroinstalace v tomto zadání správně?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

dotaz 1 :

Na listu "Úpravy-2-4.n.p.-EL-Položky" bylo u položek č. 22 až 38 chybně uvedeno množství, které je pouze pro jeden rozvaděč. Zadavatel provedl opravu soupisu prací (položky 22-38 mají opraveno množství).


dotaz 2 :

Demontáže stávajících elektro rozvodů byly omylem vypuštěny. Do soupisu prací byly dodány položka č.189 na listu "Úpravy-2-4.n.p.-EL-Položky" a položka č.175 na listu Rehabilitace-EL-Položky.

Zadavatel uchazečům poskytuje opravený výkaz výměr/rozpočet, který nahrazuje výkaz výměr původní.

Opravený výkaz výměr/rozpočet je přílohou těchto dodatečných informací.

Ke zpracování nabídky uchazeči závazně použijí tyto nové, opravené výkazy výměr.



Znění žádosti o dodatečné informace č. 2:

Dobrý den,

jako uchazeč v otevřeném zadávacím řízení „Modernizace prostor pro zkvalitnění prostor pro dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s. so dovoluujeme požádat Vás o dodatečnou informace formou odpovědi na následující dotaz:

1. V příloze č.6 Výkaz výměr je na listu Úpravy-2.-4.np.-EL-Položky je v nadpisu dílu M21-2 uvedeno RMS 3.1 a RMS 4.1. V následujícím textu popisujícím rozvaděče, tj. v položkách 22 – 47 jsou uvedeny položky pouze pro jeden rozvaděč, i když z výkresů a TZ je zřejmé, že se jedná o 2 rozvaděče – RMS 3.1 ve 3. NP a RMS 4.1 ve 4.NP. Není ve výkazu výměr chyba?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Na listu "Úpravy-2-4.n.p.-EL-Položky" bylo u položek č. 22 až 38 chybně uvedeno množství, které je pouze pro jeden rozvaděč. Zadavatel provedl opravu soupisu prací (položky 22-38 mají opraveno množství).

Zadavatel uchazečům poskytuje opravený výkaz výměr/rozpočet, který nahrazuje výkaz výměr původní. Opravený výkaz výměr/rozpočet je přílohou těchto dodatečných informací. Ke zpracování nabídky uchazeči závazně použijí tyto nové, opravené výkazy výměr.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 3:

PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, a.s." - žádost dodavatele (uchazeče) o dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili následující skutečnosti, které požadujeme upřesnit:

- 1.) V soupisu prací, v záložce Úpravy-2-4.n.p.-EL-Položky, je oddíl RMS 3.2 a rozvaděč RMS 4.2 - v položkách č. 22 až 38 jsou položky k nacenění komponentů jenom jednoho rozvaděče místo rozvaděčů dvou. Je to patrné i z toho, že v předchozím oddílu ROZVADĚČ RMS 3.1 A RMS 4.1 v položkách 1 až 21 je uvedené dvojnásobné množství jednotlivých komponentů náplně rozvaděčů tak, jak to má být pro oba rozvaděče.
Dotaz: Žádáme o opravu údajů ve slepém rozpočtu všem uchazečům jednotně, protože v rekapitulaci v oddílu M21-2 RMS 3.2 a rozvaděč RMS 4.2 je za stávajících podmínek cena pouze za jeden rozvaděč.

- 2.) V záložce Úpravy-2-4.n.p.-EL-Položky i v záložce Rehabilitace-EL-Položky schází demontáže. V předcházející verzi slepých rozpočtů (v dříve vypsáném výběrovém řízení) demontáže byly.
Dotaz: Znamená to, že si zadavatel provede demontáže sám, nebo je v soupisu zapomněl uvést? Žádáme dodavatele o jednoznačné sdělení, zda demontáže mají uchazeči ocenit (v tom případě doplnit zadávací výkazy výměr všem uchazečům jednotně), nebo ne.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

dotaz 1 :

Na listu "Úpravy-2-4.n.p.-EL-Položky" bylo u položek č. 22 až 38 chybně uvedeno množství, které je pouze pro jeden rozvaděč. Zadavatel provedl opravu soupisu prací (položky 22-38 mají opraveno množství).

dotaz 2 :

Demontáže stávajících elektro rozvodů byly omylem vypuštěny. Do soupisu prací byly dodány položka č.189 na listu "Úpravy-2-4.n.p.-EL-Položky" a položka č.175 na listu Rehabilitace-EL-Položky.

Zadavatel uchazečům poskytuje opravený výkaz výměr/rozpočet, který nahrazuje výkaz výměr původní. Opravený výkaz výměr/rozpočet je přílohou těchto dodatečných informací. Ke zpracování nabídky uchazeči závazně použijí tyto nové, opravené výkazy výměr.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: ~~28.05.2015~~ 05. 06. 2015 v 11:00 hodin

Místo pro podání nabídek ve lhůtě od 06. 05. 2015 do ~~27.05.2015~~ 04. 06. 2015:
SELLER MORAVIA s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Místo pro podání nabídek ve lhůtě ~~28.05.2015~~ 05. 06. 2015 (poslední den lhůty pro podání nabídek) **od 09:00 hodin do 11:00 hodin:**
v zasedací místnosti, Bílovecká nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec.


Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Miroslav Švancar, tel. 596 11 70 46, mobil 773 90 90 80, e-mail: svancar@seller-moravia.eu


Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne ~~28.05.2015~~ 05. 06. 2015 v 11:00 hod, v zasedací místnosti, Bílovecká nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec.

V Bílovci dne 22. 05. 2015

S pozdravem

přílohy:
opravený výkaz výměr/rozpočet


.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat


Bílovecká nemocnice, a.s.
17. listopadu 538, 743 01 Bílovec
IČ: 26865858 DIČ: CZ26865858

3