

**Nemocnice v Bílovci, p.o.; 17. listopadu 538; 743 01 Bílovec**

BANK. SPOJENÍ: ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín

Č. ÚČTU: 151662298 / 0300

IČO: 00844799

DIČ: Nejsme plátcí DPH!

TEL.: 556 771 702

FAX: 556 412 240

E-MAIL: [hana.heryanova@nvb.cz](mailto:hana.heryanova@nvb.cz)

**Dodavatel**

Ulice Číslo popisné

**PSČ Město**

VAŠE ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

BÍLOVEC

VR / 2006 / 004

Heryánová / 702

06.06. 2007

Věc:

Veřejná zakázka malého rozsahu – zjednodušené podlimitní řízení na Rekonstrukci výtahů v Nemocnici v Bílovci, p.o.

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o předložení nabídky **Rekonstrukce výtahů v Nemocnici v Bílovci, p.o.** dle zákona č. 137 / 2006 Sb, § 38 veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen zákon).

**A. Základní požadavky – informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:**

Rekonstrukce výtahů dle normy ČSN EN 81-1:1999, NV 27/2003 a platných předpisů EU dle požadavků specifikovaných v Příloze č. 1 – Technická specifikace.

**B. Další požadavky:**

- 1) požadujeme předložení dokladů a informací prokazujících splnění:
  - a) základních kvalifikačních předpokladů doklady dle § 62 (postačuje čestné prohlášení)
  - b) profesních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 54
  - c) technické kvalifikační předpoklady – seznam významných rekonstrukcí a dodávek výtahů do nemocničních a obdobných zařízení realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech (reference) s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a to včetně přílohy seznamu dle § 56 odstavec 1 písmeno a) a e), případně f) a odstavců 7, 8 a 9
- 2) požadujeme předložení (dle § 68 odst. 2 zákona):
  - a) návrhu kupní smlouvy s uvedením
    1. termín zahájení rekonstrukce
    2. délka trvání rekonstrukce v týdnech
    3. doba záruky v měsících
    4. lhůty splatnosti ve dnech
    5. platební kalendář
    6. pozastávka při řešení vad a nedodělků nebránících užívání díla
    7. nabídka servisních podmínek
  - b) prohlášení z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, která počíná běžet 13.06.2007 a končí nejdéle 13.07.2007, nebo v den doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 43

Zjednodušené podlimitní řízení: Rekonstrukce výtahů v Nemocnici v Bílovci, p.o.

všechny dokumenty obou bodů a) i b) podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

- 3) u nabízených výtahů požadujeme předložení:
- a) výchozí revize nových zařízení
  - b) protokoly z odborné zkoušky elektrických výtahů
  - c) PASPORT vyměněného výtahového zařízení
  - d) projektová dokumentace dle skutečného stavu
  - e) schéma zapojení
  - f) prohlášení, že výtah je bez zbytkových rizik dle ČSN EN 81-80:2004
  - g) Prohlášení o shodě
  - h) návod k použití v českém jazyce dle NV 27/2003
- vše ve dvojnásobném vyhotovení
- 4) vyhrazujeme si následující práva:
- a) nepřipouštíme variantní řešení
  - b) odmítnout předložené nabídky
  - c) změnit podmínky zadání veřejné zakázky
  - d) zrušit zadání veřejné zakázky
  - e) smlouvu neuzavřít
  - f) dodržení podmínky maximální odstávky původních výtahů – 4 týdny
  - g) dodávka a předání do užívání maximálně do 16.11.2007
  - h) práce budou probíhat ve dnech: pondělí až sobota; v čase od 7:00 – 20:00 hod.

**C. Prohlídka místa plnění:**

Prohlídka místa plnění v areálu nemocnice se uskuteční dne v pátek **22. června 2007 od 09:00 do 12:00 hod. na níže uvedené adrese NvB. Sraz u vrátnice NvB v 09:00 hod.**

**D. Doba a místo plnění:**

Dodávka bude realizována nejpozději do 16.11.2007  
v době dohodnuté (viz bod B. odstavec 4)  
na uvedenou adresu Nemocnice v Bílovci, p.o.

**E. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:**

Celková nabídková cena musí být pevná.

Ve smlouvě bude celková nabídková cena uvedena v tomto členění:

- a) základní nabídková cena \*
- b) dopravu do místa určení
- c) ostatní poplatky
- d) případné slevy

\* smluvní cena musí být ve smlouvě označena jako cena nejvýše přípustná

Cenu požadujeme členit na celkovou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH.

**F. Platební podmínky:**

V návrhu smlouvy očekáváme návrh platebního kalendáře v návaznosti na dořešení vad a nedodělků nebránících užívání díla.

**G. Způsob hodnocení nabídek:**

- 1) nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti **bodovým hodnocením: 1 - n** ("jedna" až "n"), kde "n" je počet honocených nabídek

Zjednodušené podlimitní řízení: Rekonstrukce výtahů v Nemocnici v Bílovci, p.o.

- 2) nabídky budou hodnoceny podle **nejvyššího dosaženého hodnocení** dle těchto kritérií:

<u>dílčí hodnotící kritéria:</u>	<u>váhy jednotlivých kritérií (v %):</u>
- nabídková cena *	50
- doba odstávky	20
- kvalitativní posouzení výtahového zařízení	15
- dodací lhůta a záruka	10
- lhůta splatnosti	5

\* smluvní cena musí být ve smlouvě označena jako cena nejvýše přípustná

#### H. Místo a doba pro podávání nabídek:

Nabídky zasílejte poštou nebo doručte osobně (dle § 69) v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky

**„NABÍDKA: Rekonstrukce výtahů v Nemocnici v Bílovci, p.o.“**

s uvedením plné adresy dodavatele (pro možnost zaslání oznámení podle § 71 odst. 6) v českém jazyce, v jednom originálním vyhotovení – listinné formě, včetně splnění dalších požadavků seřazených dle číslování uvedeném v bodě B. odstavce 1) až 4) včetně všech písmen) – na adresu:

Nemocnice v Bílovci, p.o.  
Ředitelství – sekretariát ředitele  
17. listopadu 538  
743 01 Bílovec

#### I. Konzultace:

Stran poptávky – nabídky:

Ekonomický náměstek: Ing. Hana Heryánová E-mail: [hana.heryanova@nvb.cz](mailto:hana.heryanova@nvb.cz)  
Tel./Fax (po - pá: 8.00 - 15.00): +420 556 771 702 / 556 412 240 Mobil: 724 218 114

Stran specifikace rekonstrukce:

Technický náměstek: Libor Tisovský E-mail: [libor.tisovsky@nvb.cz](mailto:libor.tisovsky@nvb.cz)  
Tel./Fax (po - pá: 8.00 - 15.00): +420 556 771 707 / 556 412 240 Mobil: 602 557 723

#### J. Příloha:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Hodnoceny budou nabídky doručené dle bodu H. této poptávky do 13. 07. 2007 do 12:00 hod. Otvírání obálek s nabídkami je stanoveno na den 13.07.2007 a to od 13:00 hod. v ředitelně Nemocnice v Bílovci, p.o. na výše uvedené adrese.

(razítko: Nemocnice v Bílovci, příspěvková organizace)

v.r.  
Ing. Martin Rais, ředitel  
Nemocnice v Bílovci, p.o.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace výtahů všeobecná:

### VÝTAH č. 1)

Výrobce výtahu:	OPP Valašské Meziříčí
Umístění výtahu:	Nemocnice v Bílovci, p.o. - budova B - spojovací trakt
Rok výroby:	1976
Jmenovitá rychlost:	0,5 m / sec.
Počet stanic:	5 / 5

V rámci rekonstrukce požadujeme provedení těchto úprav výtahu - podstatné změny:

- výměna původního výtahového rozvaděče za mikroprocesorový s frekvenčním řízením pohonu výtahu se zpětnou vazbou
- výměna výtahového stroje za nový s dvojčinnou brzdou
- výměna rámu výtahového stroje s krytem kotouče
- výměna nosných lan
- výměna vodítek vyvažovacího závaží za pevná, nové obkročné kotvení
- výměna vyvažovacího závaží za nové rámové konstrukce se samomazači vodítek
- výměna klece za novou včetně obousměrných zachycovačů
- výměna kabiny za novou kovovou včetně automatických teleskopických kabinových dveří, světlé š. 1100 mm x 2000mm
- doplnění zábradlí a ochranné prahové lišty na kabinu
- výměna šachetních dveří za nové s automatickým otevíráním dveří š. 1100 mm x 2000mm
- rozměry klece š. 1600 mm x 2400mm
- výměna omezovače rychlosti za nový obousměrný včetně lanka a napínacího závaží
- výměna stanicových ovládacích kombinací s ukazatelem polohy a směru ve výchozí stanici
- výměna ovladačové kombinace v kabině včetně ukazatelů polohy a směru, signalizace přetížení a dorozumivacího zařízení z kabiny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
- celková výměna elektroinstalace kabiny, šachty a strojovny
- výměna el. dílů ve strojovně, doplnění ovládání nouzové jízdy ze strojovny
- výměna hlavního vypínače za uzamykatelný
- výměna svorkovnice na kabině a el. instalace na kabině, doplnění ovládače revizní jízdy na kabinu
- výměna pozičního systému a koncových vypínačů
- doplnění zásuvky a ovládače STOP do prohlubně výtahu
- výměna nárazníků pod klecí a pod vyvažovacím závažím za certifikované
- doplnění krytu vyvažovacího závaží v prohlubni
- doplnění žebříku pro vstup do prohlubně
- doplnění osvětlení šachty
- doplnění lapačů oleje pod vodítka
- ohrazení otvorů v podlaze strojovny
- demontážní a montážní práce a stavební práce v rozsahu podstatné změny

## VÝTAH č. 2)

Výrobce výtahu:	ETS Ostrava
Umístění výtahu:	Nemocnice v Bílovci, p.o. - hlavní budova A
Rok výroby:	1982
Jmenovitá rychlost:	0,5 m / sec.
Počet stanic:	5 / 5

V rámci rekonstrukce požadujeme provedení těchto úprav výtahu - podstatné změny:

- výměna původního výtahového rozvaděče za mikroprocesorový s frekvenčním řízením pohonu výtahu se zpětnou vazbou
- výměna stanicových ovládacích kombinací s ukazatelem polohy a směru ve výchozí stanici
- výměna ovladačové kombinace v kabině včetně ukazatelů polohy a směru, signalizace přetížení a dorozumivacího zařízení z kabiny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
- celková výměna elektroinstalace kabiny, šachty a strojovny
- výměna el. dílů ve strojovně, doplnění ovládání nouzové jízdy ze strojovny
- výměna hlavního vypínače za uzamykatelný
- výměna svorkovnice na kabině a el. instalace na kabině, doplnění ovládače revizní jízdy na kabinu
- výměna pozičního systému a koncových vypínačů